

Anlage 5, Prüfprotokoll zur Bahnabnahme für Selbstständige Bahnabnehmer für Classic Kegelbahnen



Protokoll-Nummer

Bahnabnehmer: Nr. Zulassung: Kurzzeichen:

Kegelbahn: Abna.-Datum: zur Kenntnis:

Prüfobjekt	Maß	Toleranz	Bemerkungen
	(mm)		

= "Sollvorschrift"

1. Spielerbereich

Blatt: 1

Freier Raum über den Spielerbereich	2300	vor 11/96 gebaut - 5%	
Länge Spielerbereich: wie vorhanden Abweichung lt. Klassifizierung	Klasse A 6500 Klasse B 6350 Klasse C 6000	vor 11/96 gebaut - 5%	
Breite Spielerbereich	1700	+/- 20	
Begrenzung Spielerbereich	50	+/- 2	
Aufsatzbohle Länge	5500	+/- 20	
	Breite	350	+/- 5
Symmetrieachse Neuanlage	0	+/- 2	
	Anlage vor 12.05.2007	0	+/- 5
Aufsatzbohle parallel Symmetrie-Achse	0,1 %/m	1 mm/1000 mm	
	Quer	0,3 %/m	1,05 mm auf 350 mm
Übergang Aufsatzbohle - Lauffläche	+ 1 bis + 5		
Kugelauffangkasten in Ordnung?		J / N	
Schild "Vorsicht Kugel kommt" oder Warndreieck vorhanden		J / N	
Kugeln: Maße allgemein	160	+/- 0,5	
	Gewicht	2818 bis 2871 g	J/N
Maße Jugend U14	150 oder 140	+/- 0,5 (150er) +/- 0,3 (140er)	
	Gewicht	2310 b. 2350g(150er) 1890 b. 1930g(140er)	J/N J/N
Maße Jugend U10	130 oder 120	+/- 0,2	
Gewicht	1515 +/- 30 g (130er)	J/N	
	1200 +/- 30 g (120er)	J/N	
Schwammkissen vorhanden		J / N	
Handtuchhalter vorhanden		J / N	
Übertrittsanzeige, muss anzeigen	nicht vor 0, aber ab mehr als 5 mm	J / N	
Übertrittsanzeige, muss anzeigen	Höhe über Kugellauffläche mehr als 20 mm	J / N	
Belag Anlaufbereich rutschfest		J / N	

2. Kugellauffläche

Luftfreiraum 4m vor dem Spielerbereich	2300	vor 11/96 gebaut - 5%	
Luftfreiraum nach diesem Bereich	2000	J / N	
max. Unebenheiten Belag	neu: 2		
	abgenutzt: 2		
ausgeprägte Rillen oder Stufen		J / N	

Anlage 5, Prüfprotokoll zur Bahnabnahme für Selbstständige Bahnabnehmer für Classic Kegelbahnen



Protokoll-Nummer

Bahnabnehmer: Nr. Zulassung: Kurzzeichen:

Kegelbahn: Abna.-Datum: zur Kenntnis:

Prüfobjekt	Maß	Toleranz	Bemerkungen
	(mm)		

= "Sollvorschrift"

Fortsetzung 2. Kugelauffläche

Blatt: 2

↻ Neigung maximal quer zur Symmetrie-Achse	0,31%	2 mm/650 mm	
parallel zur Symmetrie-Achse	0,1%	1 mm/1000 mm	
Länge bis Kegel 1	19500	+/- 50	
Breite mit Bande	1500	+/- 10	
Breite mit FW-Rinn (EURO)	1340	+/- 10	
Breite mit FW-Rinne (Segmentbahn, Var. 1)	1300	+/- 10	
Breite mit FW-Rinne (Segmentbahn, Var. 2)	1340	+/- 10	
Übergang Kegelstand	+ 1 bis + 5		
↻ Übergang FW-Rinne zum Kegelstand	+ 1 bis + 5		
↻ Erhöhung in FW-Rinne vor Kegelstand	mindestens 400	+ 100	
↻ Tiefe FW-Rinne	> 25		
↻ Höhe FW-Rinnenbegrenzung	> 35		
↻ Höhe Begrenzungsbande	125	+/- 25	
↻ Bandenanzeige, lt. Abbildung 14/15		J / N	
↻ Symmetrieachse Neuanlage	0	+/- 2	
Anlage vor 12.05.2007	0	+/- 5	
↻ Bemerkungen			

3. Kegelstand

↻ Abstand Kegel 1 bis 9 / 4 bis 6	1000	+/- 2	
↻ Schlagwand Stärke (Dicke)	22	+ 18	
lichte Weite	1700	+/- 10	
Höhe	mind. 950		
↻ Nichtfedernder Schlagwandbelag Stärke (Dicke)	max. 5,5		
↻ Schlagwandbelag Höhe	mind. 450		
↻ Abstand Kegel 4 und 6 zur Schlagwand	350	+/- 5	
↻ Abstand Kegel 9 zur Kugelfanggrube	250	+/- 20	
↻ Standplattenspiel der Zentrierkugel		+ 0,7 bis + 2,0	
◆ Standplattengröße mit Zentrierpunkt und Kreis in Größe Kegelbodenplatte bei Kegel NF ohne Zentriereinrichtung	65	+ 35	

Anlage 5, Prüfprotokoll zur Bahnabnahme für Selbstständige Bahnabnehmer für Classic Kegelbahnen



Protokoll-Nummer

Bahnabnehmer: Nr. Zulassung: Kurzzeichen:

Kegelbahn: Abna.-Datum: zur Kenntnis:

Prüfobjekt	Maß	Toleranz	Bemerkungen
	(mm)		

= "Sollvorschrift"

Fortsetzung 3. Kegelstand

Blatt: 3

☞ Lichte Höhe Unterkante Zentrierkorb	750	+/- 20	
☞ Auslösung Kegelneigung	11 bis 45°	J / N	
☞ Seilzugwiderstand	20 bis 60 g	J / N	
☞ Freie Seillänge Kegel 1 (mit Kopf an gesamte Abschlussmatte)		J / N	
☞ Automatische Abschaltung des Automaten bei Öffnung der Anzeigewand?		J / N	
☞ Sicherheitsschalter für Kegelstellautomat vorhanden?		J / N	
☞ Fabrikat Kegelstellautomat			
☞ Typ und Baujahr Kegelstellautomat			
☞ Akustik für Kegelbilder abschaltbar		J / N	
☞ Auslösedauer nach Kugeleinschlag	4 Sek.	J / N	
☞ Zustand Kugelfanggrube		i. O.?	
☞ Zustand Kegeltisch / Vierpass	Waagrecht, eben und niveaugleich	J / N	
☞ Tiefe Kugelfanggrube	mind. 80		
☞ Tiefe bei Kugelheber	max. 250		
☞ Zustand der Abschlussbohle		i. O.?	
☞ Zustand Kugelheber - Ummantelung -	Prüfpunkt ohne Einfluss auf Klassifizierung	i. O.?	
☞ Abschlussmatte Abstand zum Kegeltisch	500	+/- 50	
Stärke mindestens	20		
Höhe über Kegeltisch	950		
Neigung Abschlussmatte	5° - 20°	J/N	
☞ Kegel alte Form Maße neu	100	+/- 1,5	
Maße gebraucht (Messpunkt Verschleißmaß in Höhe 80 mm)	100	+ 1,5 bis - 2	
Gewicht	1750	- 60 bis + 30	
Gewicht Kegel 5	1780	+/- 30	
☞ Kegel neue Form Maße	110	+/- 1,5	
Maße gebraucht (Messpunkt Verschleißmaß in Höhe 80 mm)	110	+ 1,5 bis - 2,5	
Gewicht (ohne Zentriek.)	1660	+/- 30	
Gewicht (mit Zentriek.)	1700	-60 bis +30	
☞ Kegelfabrikat			

Anlage 5, Prüfprotokoll zur Bahnabnahme für Selbstständige Bahnabnehmer für Classic Kegelbahnen



Protokoll-Nummer

Bahnabnehmer: Nr. Zulassung: Kurzzeichen:

Kegelbahn: Abna.-Datum: zur Kenntnis:

Prüfobjekt	Maß	Toleranz	Bemerkungen
	(mm)		

= "Sollvorschrift"

4. Anzeigeneinrichtungen

Blatt: 4

<input type="checkbox"/> Aufleuchten bei gefallen Kegeln		J / N	
<input type="checkbox"/> Freigabe Kegelstellautomat (grünes Licht)		J / N	
<input type="checkbox"/> Anzeige Gelb/Rot bei Verwarnungen		J / N	
<input type="checkbox"/> Totalisator korrigierbar am Pult		J / N	
<input type="checkbox"/> Zeituhren vorhanden		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

5. Schreibeinrichtung

<input type="checkbox"/> PC-Drucker		J / N	
<input type="checkbox"/> Pult-Drucker		J / N	
<input type="checkbox"/> Schreibpult		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

6. Raum für Bahneinheiten und Zuschauer

<input type="checkbox"/> Säulen zwischen den Bahnen?		J / N	
<input type="checkbox"/> Einsehen aller Bahneinheiten aus Sicht Zuschauer?		J / N	
<input type="checkbox"/> Raumhöhe im Zuschauerbereich (muss behördlichen Bestimmungen entsprechen)	2800		
<input type="checkbox"/> Zuschauergrundfläche je Bahn	15 m ²		
<input type="checkbox"/> Nummerierung der Bahnen von links nach rechts vorhanden?		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

7. Umkleieräume

<input type="checkbox"/> Anzahl	2	J / N	
<input type="checkbox"/> Größe	m ² <small>Größe je Raum</small>		
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

8. Duschen

<input type="checkbox"/> Anzahl	2	J / N	
<input type="checkbox"/> Größe	m ² <small>Größe je Dusche</small>		
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

Anlage 5, Prüfprotokoll zur Bahnabnahme für Selbstständige Bahnabnehmer für Classic Kegelbahnen



Protokoll-Nummer

Bahnabnehmer: Nr. Zulassung: Kurzzeichen:

Kegelbahn: Abna.-Datum: zur Kenntnis:

Prüfobjekt	Maß	Toleranz	Bemerkungen
	(mm)		

= "Sollvorschrift"

9. Waschgelegenheiten in Umkleiden

Blatt: 5

<input type="checkbox"/> Waschbecken		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

10. Sanitäre Anlagen

<input type="checkbox"/> Toiletten für max. Zuschaueranzahl ausreichend		J / N	
<input type="checkbox"/> Toiletten für Sportler separat vorhanden		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

11. Erste Hilfe

<input type="checkbox"/> Erste Hilfe - Sanitätsraum		J / N	
<input type="checkbox"/> Erste Hilfe - Platz/Material		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

12. Beleuchtung der Bahneinheiten

<input type="checkbox"/> Beleuchtung ausreichend (1.3.1 Techn. Vorschriften)		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

13. Belüftung (1.3.2 Techn. Vorschriften)

<input type="checkbox"/> Klimaanlage		J / N	
<input type="checkbox"/> Ventilatoren		J / N	
<input type="checkbox"/> Wenn nein: Wie geregelt?			
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

14. Heizung der gesamten Kegelanlage

<input type="checkbox"/> Heizung ausreichend (1.3.3 Techn. Vorschriften)		J / N	
<input type="checkbox"/> Thermometer im Spielbereich vorhanden? <i>(Bei 8 und mehr Bahnen links und rechts)</i>		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

16. Trennung Kegelbahnen - Gaststätte (1.2.7 Techn. Vorschriften)

<input type="checkbox"/> Vorhanden?		J / N	
<input type="checkbox"/> Bemerkungen			

